

Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) – председатель комиссии)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

« 02 »

2024 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)**
**Общество с ограниченной ответственностью «Клиника красоты
«СарБона»**
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

В целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объекта (территории), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта, комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в составе:

Председателя комиссии: Директор

Членов комиссии: Главный врач

Врач-косметолог, учредитель

Мартиросян А.Г.

Нефедова Е.В.

Машурян Г.Э.

Представитель УФСБ России по Саратовской области

Начальник управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области

Уйманов Сергей Владимирович

(должность представителя территориального органа безопасности России, ФИО)

Представитель ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»

Начальник Федерального Государственного Казенного Учреждения "управление Вневедомственной Охраны

Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Саратовской Области

Оськин Игорь Васильевич

(должность представителя территориального органа безопасности России, ФИО)

Представитель Главного управления МЧС России по Саратовской области

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Саратовской области

Степанов Виктор Александрович

(должность представителя территориального органа безопасности России, ФИО)

Раздел 1. Общие сведения о объекте:

1.1. 410056, г. Саратов, ул.им. Рахова В.Г., д.61/71, помещение 1., телефон 8(8452)39-55-56, ksarbona@yandex.ru, принадлежность – частная собственность, правообладатель - Машурян Гаяне Эдиковна, директор Мартиросян Армен Григорьевич.

1.2. Краткая характеристика объекта, наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние:помещение располагается на пером этаже девятиэтажного кирпичного многоквартирного дома. В помещении располагается три служебных кабинета, один с/у, санитарная комната, коридор, ординаторская. Стеклянная входная группа оснащена видеодомофоном. В помещении имеется один запасный выход. Электрощиток, инженерные коммуникации, система видеонаблюдения, КТС, телефонная связь, охранный сигнализация находятся в исправном состоянии.

1.3. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 98,9 кв м.

1.4. Основной вид деятельности организации: деятельность лечебных учреждений.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта, в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня: с 9:00 до 21:00 с пн по вс.

1.6. Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни (работники, посетители (пациенты), арендаторы, сотрудники охранных организаций и иные лица): 12 человек.

1.7. Среднее количество одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни (работники, посетители (пациенты), арендаторы, сотрудники охранных организаций и иные лица): 7 человек

1.8. Среднее количество одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в ночное время: 0.

1.9. Потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации с опасными социально-экономическими последствиями: входная группа, кабинет главного врача (у запасного выхода), окна.

1.10. Критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: входная группа, кабинет главного врача (у запасного выхода), электрический счеток, узел водоснабжения, узел теплоснабжения.

Раздел 2. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

2.1. Прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта: 12 человек.

2.2. Прогнозируемый размер материального ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 20 млн руб.

Раздел 3. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

3.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):есть.

(марка, количество)

Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: 1 шт, ООО «Арсенал»

(наименование организации)

б) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

(марка, количество): 0.

в) наличие системы видеонаблюдения:

(марка, количество, техническое состояние). 8 камер в исправном состоянии. Марка ESVI EVC-DN-S20-Р/А.

Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на монитор в кабинет Главного врача.

Срок хранения видеoinформации составляет: 8 дней.

Зона охвата видеонаблюдения, в том числе уязвимых мест и критических элементов объекта (территории): захватывает главный вход, эвакуационный выход, электрочеток, 2 стояка.

г) наличие системы передачи тревожных сообщений (КТС):

(имеется/отсутствует, характеристика, количество, техническое состояние) имеется-1 шт, исправен.

Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ООО «Арсенал».

д) наличие телефонной связи: имеется (стационарная, сотовая).

(имеется/отсутствует)

е) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

(наличие, марка, количество)

Степень освещенности: достаточная- 2 LED лампы наружного освящения у входной группы.

ж) наличие иных инженерно-технических средств.

Ограждение (характеристики): отсутствуют.

Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении: отсутствуют.

Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории): отсутствуют.

Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами: отсутствуют.

Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений: специально оборудованный шкаф, обслуживаемый ООО «Арсенал».

Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны): отсутствуют.

з) наличие иных инженерно-технических систем охраны: отсутствуют.

(при наличии нескольких организаций, расположенных на объекте (территории))

3.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 0.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 1.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): отсутствует.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3.3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется.

(характеристика) Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК -12-КП, напряжение постоянного потока 12+-1,8; уровень звукового давления 105 дб; время непрерывной работы в режиме «тревога»-не ограничено; степень защиты оболочки IP-55.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

(характеристика) отсутствует.

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

(тип, марка) отсутствует.

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей: имеется.

(тип, марка) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре введена в эксплуатацию 12.11.2017 согласно акту в составе::

- охранно-пожарная панель «Норд GSM»-1 шт.
- извещатели пожарные дымовые «ИП-212-141»-4 шт.

- извещатели пожарные дымовые «ИП-212-87»-10 шт.
- извещатели пожарные ручные «ИПР-513-10»-1 шт
- оповещатели свето-звуковые «Маяк-12КП»- 1 шт.
- световое информационное табло «Выход» Молния-12В—1 шт.

Оснащение системы оповещения и управления эвакуацией людей источниками бесперебойного питания: имеется.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):имеется.

(характеристика) Огнетушитель порошковый ОП-4, рабочее давление огнетушителя 1,4+-0,2МПа при температуре +20. Пробное давление 2,1 Мпа.Марка заряженного ОТВ-АВСЕ-01. ВСЕ соответствует ТУ 4854-001-77055512-07 в количестве 3 шт. Признаны годными к эксплуатации.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ): Назначено. Приказ № 2 от 10.01.2023 года, Директор Мартиросян Армен Григорьевич.

(назначено/не назначено, дата и номер распорядительного документа, Ф.И.О., должность)

4.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта(территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ): Имеются. Приказ № 6 от 10.01.2023г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима корректировка)

4.3. Наличие паспорта безопасности объекта (территории):находится в разработке.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.4. Обеспечение информационной безопасности: Приказ № 28 от 10.01.2023г.

(дата и номер положения/ инструкции/порядка по работе со служебной информацией ограниченного распространения содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности)

4.5. Определение должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности и имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности: Назначено. Приказ №29 от 10.01.2023г.

(назначено/не назначено, дата и номер распорядительного документа, Ф.И.О., должность)

4.6. Определение функциональных обязанностей лиц, допущенных к служебной информации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности и иных документов ограниченного распространения, содержащих сведения о состоянии антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и принимаемых мерах по ее усилению: Имеются. Порядок к Приказу № 29 от 10.01.2023г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.7. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: Имеется. Приказ № 30 от 10.01.2023г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует)

4.8. Положение (инструкции) по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: Имеется. Приложение 1 к Приказу № 30 от 10.01.2023г.

(имеется/отсутствует, дата и номер документа)

4.9. Определение должностных лиц, ответственных за соблюдение пропускного режима на объекте (территории), в том числе при осуществлении въезда автотранспорта на территории объекта:

(назначено/не назначено, дата и номер распорядительного документа, Ф.И.О., должность)

4.10. Определение должностных лиц, ответственных за соблюдение внутриобъектового режима на объекте (территории), в том числе за поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью, а также осуществление контроля за состоянием потенциально-опасных участков и критических элементов объекта (территории):

(назначено/не назначено, дата и номер распорядительного документа, Ф.И.О., должность)

4.11. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием: Обеспечивается с отметкой в журнале термометрии.

(обеспечивается с отметкой в соответствующих журналах, не обеспечивается, обеспечивается не регулярно)

4.12. Осуществление контроля за целевым использованием арендуемых (используемых) площадей при заключении договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом, с возможностью расторжения указанных договоров при нецелевом использовании объекта (территории): Осуществляется.

(осуществляется/ не осуществляется)

4.13. Размещение информации о порядке действий работников, посетителей (пациентов) и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при угрозе совершения террористического акта либо его совершении, а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел РФ и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) : имеется.

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.14. Порядок эвакуации работников, посетителей (пациентов) и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: Имеется. План эвакуации размещен в холле.

(имеется, дата и номер документа/ отсутствует)

4.15. Проведение учений (инструктажей) и тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, посетителей (пациентов) и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении: проводится 1 раз в пол года. Последнее занятие 12.09.2023г.

(проводятся/не проводятся/ периодичность, дата и тема последнего учения и тренировки)

Раздел 5. Выводы и рекомендации комиссии:

5.1. По результатам обследования: ООО «Клиника красоты «СарБона»
(наименование объекта (территории))

присвоена (не присвоена) _ четвертая категория опасности
(первая, вторая, третья или четвертая)

5.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) безопасность объекта недостаточная

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) рассмотреть возможность обеспечения физической охраны объекта сотрудниками частной охранной организации или подразделений вневедомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) согласно расчёта

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

Члены комиссии:

Председателя комиссии: Директор

Членов комиссии:

Главный врач

Врач-косметолог, учредитель

Мартirosян А.Г.

Нефедова Е.В.

Машурян Г.Э.